

浄化槽工事施工確認書

施工場所

設置者の氏名

浄化槽の種類 国土交通大臣型式認定浄化槽 名称

認定番号

検査項目	チェックポイント	内容
1. 流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水が停滞するおそれはないか。	
2. 流入先の状況	放流水が逆流するおそれはないか。	
3. 誤接合等の有無	生活排水がすべて接続されているか。	
	雨水や工場廃水等が流入していないか。	
4. 柵の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な柵が設置されているか。	
5. 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはないか。	
6. かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いきにくい場所に設置されていないか。	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	

検 査 項 目	チェックポイント	内 容
8. 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9. 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10. 接触機材の変形、破損、固定状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材の変形や破損はないか。	
	十分に固定されているか。	
11. ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び移動の状況	各装置に変形や破損はないか。	
	十分に固定されているか。	
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12. 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備の変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
13. ブロアの設置、稼働状況	振動対策はなされているか。	
	十分に固定されているか。	
	アースはなされているか。	
	漏電のおそれはないか。	
特 記 事 項		
<p>上記のとおり確認したことを証します。</p> <p>平成 年 月 日</p> <p>担当浄化槽設備士氏名 Ⓜ</p> <p>(浄化槽設備士免状の交付番号)</p>		