

検 査 成 績 書

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人

三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳寿

三重県津市河芸町上野3258番地

TEL:059>245-7508

FAX:059>245-7516

業務名 水質検査業務委託

水道施設名	馬瀬浄水場	受付方法	収集
採水地点	島勝基地	採水者	
採水年月日	2020年02月19日 11時00分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
気温	11.0℃	水温	13.0℃
遊離残留塩素	0.25 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2020年02月19日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	4.4	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.7		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.7	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.07	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間:	2020年02月19日 ~ 2020年03月05日	《判定》	検査責任者
検査方法:	H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。	上記検査項目は、水道水質基準に適合	第二分析課 課長 古川 浩司

検 査 成 績 書

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳寿

三重県津市河芸町上野3258番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 水質検査業務委託

水道施設名	中里浄水場	受付方法	収集
採水地点	船津集会所	採水者	
採水年月日	2020年02月19日 08時50分	水源種別	深井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
気温	12.0℃	水温	12.5℃
遊離残留塩素	0.25 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2020年02月19日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	2.5	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間:	2020年02月19日 ~ 2020年03月05日	《判定》	検査責任者
検査方法:	H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。	上記検査項目は、水道水質基準に適合	第二分析課 課長 古川 浩司

検 査 成 績 書

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人

三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳寿

三重県津市河芸町上野3258番地

TEL<059>245-7508

FAX<059>245-7516

業務名 水質検査業務委託

水道施設名	上里浄水場	受付方法	収集
採水地点	上里福祉会館	採水者	
採水年月日	2020年02月19日 09時40分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
気温	11.0℃	水温	15.0℃
遊離残留塩素	0.30 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2020年02月19日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.2	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間:	2020年02月19日 ~ 2020年03月05日	《判定》	検査責任者
検査方法:	H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。	上記検査項目は、水道水質基準に適合	第二分析課 課長 古川 浩司