検査成績書

第11-20110422-013号

平成23年04月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関　第11号

〒　519-3406

住　所　北牟婁郡紀北町海山区相賀４９５番地８

氏　名　紀北町役場 様

財団法人　三重県環境保全事業団

理事長　油　家

三重県津市河芸町上野3258番地

TEL <059> 245-7508

FAX <059> 245-7516

水道施設名	642010 紀北町紀伊長島区古里・道瀬簡易水道			受付方法	収集
採水地点				採水者	小川
採水年月日	平成 23 年04 月20 日	水源種別	表流水・原水		
前日天候 晴	当日天候 晴	気温	℃	水温 ℃	残留塩素 mg/ℓ

(注)受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の水道施設名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

平成 23 年 04 月 20 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

検査項目	検査結果	単位	検査方法
嫌気性芽胞菌	<30	CFU/ml	H19.3.30健水発第0330006号 厚生労働省健康局通知別添2
大腸菌	0	MPN/100ml	H19.3.30健水発第0330006号 厚生労働省健康局通知別添1
			以下 余白

検査期間　平成 23年04月20日　～　平成 23年04月25日

(特記事項)

検査責任者　河野　一之