

検査成績書

第11-20140416-522号

〒 519-3292

平成26年04月18日

住 所 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター
理事長 油 紀
三重県津市河芸町上野325番地
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成26年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	651010 紀北町海山区上水道 便の山水源	受付方法	収集
採水地点	海山区(引本墓地)	採水者	
採水年月日	平成26年04月16日10時30分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	19.0℃
		水温	12.0℃
		残留塩素	0.28 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成26年04月16日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン		mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/l	0.2mg/l以下
3	ホウ素及びその化合物		mg/l	0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物		mg/l	0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム		mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド		mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物		mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物		mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素		mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物		mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物		mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	2.6	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素		mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物		mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン		mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/l	0.2mg/l以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン		mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン		mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン		mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤		mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン		mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類		mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン		mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸		mg/l	0.5mg/l以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム		mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/l	0.04mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸		mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間：平成26年04月16日～平成26年04月18日

《判定》

検査責任者

検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は水質基準に適合

北村 和宣

検査成績書

第11-20140416-520号

〒 519-3292

平成26年04月18日

住 所 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター
理事長 油 素
三重県津市河芸町上野326番地10
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成26年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	652052 紀北町海山区北部簡易水道 中里水源	受付方法	収集
採水地点	海山区(船津集会所)	採水者	
採水年月日	平成26年04月16日09時10分	水源種別	深井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	21.0℃
		水温	15.0℃
		残留塩素	0.21 mg/L

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成26年04月16日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.2mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.03mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	2.8	mg/L	200mg/L以下
13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジエオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.04mg/L以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間:平成26年04月16日～平成26年04月18日

《判定》

検査責任者

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は水質基準に適合

北村 和宣

検査成績書

第11-20140416-521号

〒 519-3292

平成26年04月18日

住所 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター
理事長 油 家 隆
三重県津市河芸町上野322番地
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成26年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	652054 紀北町海山区北部簡易水道 上里水源	受付方法	収集
採水地点	海山区(上里福祉会館)	採水者	
採水年月日	平成26年04月16日09時25分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	19.0℃
		水温	13.0℃
		残留塩素	0.29 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成26年04月16日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン		mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/l	0.2mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物		mg/l	0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム		mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド		mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物		mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物		mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素		mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物		mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物		mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	3.2	mg/l	200mg/l以下
13	ボウ素及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素		mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物		mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン		mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/l	0.2mg/l以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン		mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン		mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソノール		mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン		mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤		mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン		mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類		mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン		mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸		mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム		mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/l	0.04mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸		mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間:平成26年04月16日～平成26年04月18日

《判定》

検査責任者

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は水質基準に適合

北村 和宣

検査成績書

第11-20140416-519号

〒 519-3292

平成26年04月18日

住 所 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター
理事長 油 素
三重県津市河芸町上野328番地1
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成26年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	652051 紀北町海山区北部簡易水道 馬瀬水源	受付方法	収集
採水地点	海山区(島勝墓地)	採水者	
採水年月日	平成26年04月16日10時05分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	19.0℃
		水温	15.0℃
		残留塩素	0.29 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成26年04月16日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン		mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/l	0.2mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物		mg/l	0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム		mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド		mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物		mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物		mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素		mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物		mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物		mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	4.7	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素		mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物		mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン		mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/l	0.2mg/l以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04mg/l以下	42	ジエオスミン		mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン		mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソブチルアルコール		mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン		mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤		mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン		mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類		mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン		mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸		mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム		mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/l	0.04mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸		mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間：平成26年04月16日～平成26年04月18日

《判定》

検査責任者

検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は水質基準に適合

北村 和宣