# 検査成績書

第11-20140820-593号

平成26年08月27日

厚生労働大臣登録水質検査機関　第11号

一般財団法人三重県環境保全事業団

理事長　森　本

三重県津市河芸町上野3258番地

TEL <059> 245-7508

FAX <059> 245-7516

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島
７６９番地１

氏名 紀北町役場 様

平成26年度 紀北町上水水質検査

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道施設名 | 651040 紀北町海山区上水道 便の山浄水場 | | | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | | | | 採水者 | |
| 採水年月日 | 平成 26 年08 月20 日09 時 00 分 | 水源種別 | 浅井戸・原水 | | |
| 前日天候 晴 | 当日天候 晴 | 気温 29.0 ℃ | 水温 19.0 ℃ | 残留塩素 | mg/ℓ |

(注)受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の水道施設名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

平成 26 年 08 月 20 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| キシレン | <0.001 | mg/ℓ | 上水試験方法(2011)Ⅳ-2 2.3 |
| p－ジクロロベンゼン | <0.001 | mg/ℓ | 上水試験方法(2011)Ⅳ-2 2.3 |
| 1,2－ジクロロプロパン | <0.001 | mg/ℓ | 上水試験方法(2011)Ⅳ-2 2.3 |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | mg/ℓ | H15健水発第1010001号<br>別添4 目標6 |
| トルエン | <0.001 | mg/ℓ | H15健水発第1010001号<br>別添4 目標8 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.006 | mg/ℓ | H15健水発第1010001号<br>別添4 目標9 |
| | | | 以下 余白 |

検査期間　平成 26年08月20日　～　平成 26年08月27日

(特記事項)

検査責任者 北村 和宣