検 査 成 績 書

第 11-A1802802-001 号

平成31 年03 月22 日

〒　519-3292

住 所　北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名　紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　髙沖 芳寿
三重県津市河芸町上野325番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名　水質検査業務委託

水道施設名	馬瀬浄水場	受付方法	収集
採 水 地 点	島勝墓地	採 水 者	
採水年月日	平成31年03月13日　10時50分	水源種別	浅井戸・処理水

前 日 天 候　晴	当 日 天 候　晴	気 温　13.0 ℃	水 温　15.0 ℃	遊 離 残 留 塩 素　0.22 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】平 成 31 年03 月13 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	4.9	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.7		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.7	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.08	度	2度以下
26	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間：　平成31年03月13日　～　平成31年03月22日

検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検 査 成 績 書

第 11-A1802802-003 号

平成31 年03 月22 日

〒　519-3292

住 所　北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名　紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　髙沖 芳寿
三重県津市河芸町上野325番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名　水質検査業務委託

水道施設名	中里浄水場	受付方法	収集
採 水 地 点	船津集会所	採 水 者	
採水年月日	平成31年03月13日　08時50分	水源種別	深井戸・処理水

前 日 天 候　晴	当 日 天 候　晴	気 温　13.0 ℃	水 温　13.0 ℃	遊 離 残 留 塩 素　0.28 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】平 成 31 年03 月13 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	2.4	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間：　平成31年03月13日　～　平成31年03月22日

検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検 査 成 績 書

第 11-A1802802-005 号

平成31 年03 月22 日

〒　519-3292

住 所　北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名　紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　髙沖 芳寿
三重県津市河芸町上野325番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名　水質検査業務委託

水道施設名	上里浄水場	受付方法	収集
採 水 地 点	上里福祉会館	採 水 者	
採水年月日	平成31年03月13日　09時40分	水源種別	浅井戸・処理水

前 日 天 候　晴	当 日 天 候　晴	気 温　12.0 ℃	水 温　13.0 ℃	遊 離 残 留 塩 素　0.30 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】平 成 31 年03 月13 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	2.9	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間：　平成31年03月13日　～　平成31年03月22日

検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検 査 成 績 書

第 11-A1802802-007 号

平成31 年03 月22 日

〒　519-3292

住 所　北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名　紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　髙沖 芳寿
三重県津市河芸町上野325番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名　水質検査業務委託

水道施設名	便ノ山浄水場	受付方法	収集
採 水 地 点	引本墓地	採 水 者	
採水年月日	平成31年03月13日　08時50分	水源種別	浅井戸・処理水

前 日 天 候　晴	当 日 天 候　晴	気 温　12.5 ℃	水 温　11.5 ℃	遊 離 残 留 塩 素　0.28 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】平 成 31 年03 月13 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	2.2	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.5		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間：　平成31年03月13日　～　平成31年03月22日

検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司