

検査成績書

第 11-A1601223-008 号

平成28年11月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏名 紀北町役場様

一般財団法人 三重県環境保全事業センター

理事長 森本 彰

三重県津市河芸町

Tel<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 平成28年度 紀北町水道水質検査業務

水道施設名	上水道 便ノ山水源	受付方法	収集
採水地点	便ノ山水源地	採取者	—
採水年月日	平成28年11月16日 11時00分	水源種別	浅井戸・原水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	20.0℃
		水温	19.0℃
		残留塩素	— mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

平成28年11月16日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査項目	検査結果	単位	検査方法
キシレン	0.001未満	mg/L	上水試験方法(2011)IV-2.2.3
p-ジクロロベンゼン	0.001未満	mg/L	上水試験方法(2011)IV-2.2.3
1,2-ジクロロプロパン	0.001未満	mg/L	上水試験方法(2011)IV-2.2.3
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満	mg/L	H15健水発第1010001号 別添4 目標6
トルエン	0.001未満	mg/L	H15健水発第1010001号 別添4 目標8
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006未満	mg/L	H15健水発第1010001号 別添4 目標9

検査期間 平成28年11月16日 ~ 平成28年11月24日

(特記事項)

検査責任者 古川 浩司