

検査成績書



第11-20160420-502号

〒 519-3292

平成28年04月22日

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全センター
理事長 森 祐一
三重県津市河芸町上野3246番地1
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	651010 紀北町上水道 便の山水源	受付方法	収集
採水地点	引本墓地	採水者	
採水年月日	平成28年04月20日10時58分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	20.0℃
		水温	13.0℃
		残留塩素	0.32 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年04月20日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	2.2	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジシロキシベンゼン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルテトラヒドロフラン	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.1		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下					
検査期間:平成28年04月20日 ~ 平成28年04月22日					《判定》				
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は水質基準に適合				
					検査責任者				
					古川 浩司				

検査成績書



第11-20160420-503号

平成28年04月22日

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター
 理事長 森 本 浩一
 三重県津市河芸町上野329番地
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	652051 紀北町北部簡易水道 馬瀬水源	受付方法	収集
採水地点	島勝墓地	採水者	
採水年月日	平成28年04月20日10時35分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	20.0℃
		水温	15.0℃
		残留塩素	0.28 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年04月20日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	3.9	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジシロキサン-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	mg/l	0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルノルボルネオール	mg/l	0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.1		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	0.09	度	2度以下
26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間 :平成 28年04月20日 ~ 平成 28年04月22日
 検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》
 上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者
 古川 浩司

検査成績書



第11-20160420-504号

〒 519-3292

平成28年04月22日

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター
 理事長 森 本 浩一
 三重県津市河芸町上野328番地
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	652052 紀北町北部簡易水道 中里水源	受付方法	収集
採水地点	船津集会所	採水者	
採水年月日	平成 28 年 04 月 20 日 09 時 25 分	水源種別	深井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	22.0℃
		水温	16.0℃
		残留塩素	0.18 mg/l

(注) 受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成 28 年 04 月 20 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	2.5	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	ビス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	mg/l	0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-チルトリホルネール	mg/l	0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.1		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	0.08	度	2度以下
26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間 : 平成 28年04月20日 ~ 平成 28年04月22日

《判定》

検査責任者

検査方法 : 平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は水質基準に適合

古川 浩司

検査成績書



第11-20160420-505号

平成28年04月22日

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全センター
理事長 森 本 隆
三重県津市河芸町上野3230
TEL <059> 245-7508 FAX 245-7516

平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	652054 紀北町北部簡易水道 上里水源	受付方法	収集
採水地点	上里福祉会館	採水者	
採水年月日	平成28年04月20日09時40分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	20.0℃
		水温	14.0℃
		残留塩素	0.33 mg/l

(注) 受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年04月20日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	3.0	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	メチルジメチルシロキサン-1,2-ジメチルシロキサン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間 : 平成 28年04月20日 ~ 平成 28年04月22日
検査方法 : 平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》
上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者
古川 浩司

検査成績書



第11-20160420-512号

平成28年04月22日

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
 理事長 森 本 隆 幸
 三重県津市河芸町上野325番地1
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	642040 紀北町三浦簡易水道	受付方法	収集
採水地点	三浦(三浦区墓地)	採水者	
採水年月日	平成28年04月20日10時48分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	17.0℃
		水温	18.0℃
		残留塩素	0.24 mg/ℓ

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年04月20日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
3	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	29	プロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	30	プロモホルム	mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	38	塩化物イオン	5.0	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	40	蒸発残留物	mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	シ及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	43	2-メルカプトホルム	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	45	フェノール類	mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	47	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	50	色度	0.6	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	51	濁度	0.12	度	2度以下
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下					

検査期間 :平成 28年04月20日 ~ 平成 28年04月22日

《判定》

検査責任者

検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は水質基準に適合

古川 浩司

検査成績書



第11-20160420-511号

平成28年04月22日

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
 理事長 森 本 博
 三重県津市河芸町上野328番地
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-516

平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	642030 紀北町此ヶ野十須簡易水道	受付方法	収集
採水地点	十須此ヶ野(此ヶ野集会所)	採水者	
採水年月日	平成 28 年 04 月 20 日 10 時 03 分	水源種別	伏流水・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	18.0℃
		水温	17.0℃
		残留塩素	0.22 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成 28 年 04 月 20 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下
3	ホム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	3.9	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジ及びトリノス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メルカプトホルネール	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間 :平成 28年04月20日 ~ 平成 28年04月22日

検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者

古川 浩司

検査成績書



第11-20160420-510号

平成28年04月22日

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 木 隆 幸
三重県津市河芸町上野325番地1
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	642020 紀北町赤羽簡易水道	受付方法	収集
採水地点	島原(赤羽消防倉庫)	採水者	
採水年月日	平成28年04月20日09時35分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	21.0℃
		水温	15.0℃
		残留塩素	0.29 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年04月20日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	3.4	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキササン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジ及びトリオキシベンゾフェノン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メルカプトエタノール	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	0.06	度	2度以下
26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間 :平成 28年04月20日 ~ 平成 28年04月22日

《判定》

検査責任者

検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は水質基準に適合

古川 浩司

検査成績書



第11-20160420-509号

平成28年04月22日

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター
 理事長 森 本 隆 幸
 三重県津市河芸町上野3258番地1
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	641010 紀北町上水道 紅ヶ平水源	受付方法	収集
採水地点	道瀬(道瀬墓地)	採水者	
採水年月日	平成 28 年 04 月 20 日 10 時 38 分	水源種別	伏流水・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	19.0℃
		水温	17.0℃
		残留塩素	0.29 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成 28 年 04 月 20 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	3.6	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下
16	ビス(2-ヒドロキシエチル)アミン	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	0.06	度	2度以下
26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間 :平成 28年04月20日 ~ 平成 28年04月22日
 検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》
 上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者
 古川 浩司