

# 検査成績書



第11-20160616-501号

〒 519-3292

平成28年06月17日

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団  
理事長 森 祐一  
三重県津市河芸町上野3238  
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

## 平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	651010 紀北町上水道 便の山水源	受付方法	収集
採水地点	引本浦墓地	採水者	
採水年月日	平成 28 年 06 月 15 日 11 時 15 分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	24.0℃
		水温	17.0℃
		残留塩素	0.28 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成 28 年 06 月 15 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	.....	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	.....	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	.....	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	.....	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	.....	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	.....	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	.....	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	.....	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	.....	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	.....	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	.....	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	2.1	mg/l	200mg/l以下
13	ボウ素及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	.....	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	.....	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	.....	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	.....	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.2mg/l以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	.....	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	.....	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	.....	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルボルネオール	.....	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	.....	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	.....	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	6.7		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	.....	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	.....	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	.....	mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間 :平成 28年06月15日 ~ 平成 28年06月17日  
検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》  
上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者  
古川 浩司

# 検査成績書



第11-20160616-502号

平成28年06月17日

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境衛生センター  
 理事長 森 水  
 三重県津市河芸町上野328  
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

## 平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	652051 紀北町北部簡易水道 馬瀬水源	受付方法	収集
採水地点	島勝浦墓地	採水者	
採水年月日	平成28年06月15日10時50分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	24.0℃
		水温	19.0℃
		残留塩素	0.25 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年06月15日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	.....	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	.....	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	.....	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	.....	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	.....	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	.....	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	.....	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	.....	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	.....	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	.....	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	.....	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	4.1	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	.....	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	.....	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	.....	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキササン	.....	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.2mg/l以下
16	1,1,1-トリクロロエチレン	.....	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	.....	mg/l	0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン	.....	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メルカプトル	.....	mg/l	0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	.....	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	.....	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	.....	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	.....	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	0.7	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	0.08	度	2度以下
26	臭素酸	.....	mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間 : 平成 28年06月15日 ~ 平成 28年06月17日

《判定》

検査責任者

検査方法 : 平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は水質基準に適合

古川 浩司

# 検査成績書



第11-20160616-503号

平成28年06月17日

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全センター  
理事長 森 本 浩司  
三重県津市河芸町上野3238  
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	652052 紀北町北部簡易水道 中里水源	受付方法	収集
採水地点	船津集会所	採水者	
採水年月日	平成28年06月15日09時10分	水源種別	深井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	22.0℃
		水温	18.0℃
		残留塩素	0.28 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年06月15日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	.....	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	.....	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	.....	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	.....	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	.....	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	.....	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	.....	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	.....	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	.....	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	.....	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	.....	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	2.4	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	.....	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	.....	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	.....	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	.....	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.2mg/l以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	.....	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジエオスミン	.....	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	.....	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メルカプトホルム	.....	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	.....	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	.....	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	.....	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	.....	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	.....	mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間:平成28年06月15日～平成28年06月17日  
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》  
上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者  
古川 浩司

# 検査成績書



第11-20160616-504号

〒 519-3292

平成28年06月17日

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター  
 理事長 森 本 義 洋  
 三重県津市河芸町上野3238番地  
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

平成28年度 紀北町上水水質検査

水道施設名	652054 紀北町北部簡易水道 上里水源	受付方法	収集
採水地点	上里福祉会館	採水者	
採水年月日	平成28年06月15日10時00分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	23.0℃
		水温	17.0℃
		残留塩素	0.29 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成28年06月15日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	.....	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモジクロロメタン	.....	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	.....	mg/l	0.0005mg/l以下	30	プロモホルム	.....	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	.....	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	.....	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	.....	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	.....	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	.....	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	.....	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	.....	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	.....	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	.....	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	2.9	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	.....	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	.....	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	.....	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	.....	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	.....	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.2mg/l以下
16	ジシロキシベンゼン及びトリシロキシベンゼン	.....	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	.....	mg/l	0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン	.....	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	.....	mg/l	0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	.....	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	.....	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	.....	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	.....	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	.....	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	.....	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	.....	mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	.....	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05	度	2度以下
26	臭素酸	.....	mg/l	0.01mg/l以下					

検査期間 :平成 28年06月15日 ~ 平成 28年06月17日  
 検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》  
 上記検査項目は水質基準に適合

検査責任者  
 古川 浩司