

検査成績書

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2500148-001 号

2025 年 04 月 23 日

一般財団法人 三重県環境

理事長 森 清洋

三重県津市河芸町上野 823 番地 1

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7510

業務名 水質検査業務委託

水道施設名	紅ヶ平浄水場	受付方法	収集
採水地点	道瀬墓地	採水者	
採水年月日	2025年04月16日 10時23分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温 18.0℃	水温 17.0℃	遊離残留塩素 0.28 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	*****	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	*****	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	*****	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	*****	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	*****	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	*****	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	*****	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	*****	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	*****	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	*****	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	*****	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	*****	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	*****	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	*****	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	*****	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	*****	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	*****	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	*****	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	*****	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.5	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	*****	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	*****	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	*****	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	*****	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	*****	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	*****	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	*****	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	*****	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	*****	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	*****	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	*****	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.1		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	*****	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	*****	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	*****	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	*****	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	*****	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.20	mg/L	

検査期間: 2025年04月16日 ~ 2025年04月23日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者



検査成績書

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏名 紀北町役場 様



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2500148-004 号

2025 年 04 月 23 日

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 清洋

三重県津市河芸町上野 822 番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7518

業務名 水質検査業務委託

水道施設名	赤羽浄水場	受付方法	収集
採水地点	赤羽消防倉庫	採水者	
採水年月日	2025年04月16日 09時00分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
気温	17.0℃	水温	15.0℃
遊離残留塩素	0.27 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.3	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブromクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.15	mg/L	

検査期間: 2025年04月16日 ~ 2025年04月23日

《判定》

検査責任者

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査成績書

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2500148-006 号

2025 年 04 月 23 日

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 靖洋

三重県津市河芸町上野828番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7518

業務名 水質検査業務委託

水道施設名	十須浄水場	受付方法	収集
採水地点	此ヶ野集会所	採水者	
採水年月日	2025年04月16日 09時43分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
気温	15.0℃	水温	16.0℃
遊離残留塩素	0.18 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	4.0	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.3		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.08	mg/L	

検査期間: 2025年04月16日 ~ 2025年04月23日

《判定》

検査責任者

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査成績書

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2500148-008 号

2025 年 04 月 23 日

一般財団法人 三重県環境保全事業

理事長 森 清洋

三重県津市河芸町上野32番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7512

業務名 水質検査業務委託

水道施設名	三浦浄水場	受付方法	収集
採水地点	三浦墓地	採水者	
採水年月日	2025年04月16日 10時35分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
気温	19.0℃	水温	19.0℃
遊離残留塩素	0.28 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	*****	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	*****	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	*****	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロメタン	*****	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	*****	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	*****	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	*****	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	*****	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	*****	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	*****	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	*****	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	*****	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	*****	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	*****	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	*****	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	*****	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	*****	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	*****	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	*****	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	5.1	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	*****	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	*****	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	*****	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	*****	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	*****	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	*****	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	*****	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	*****	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	*****	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	*****	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	*****	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	*****	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	*****	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	*****	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	*****	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	*****	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.15	mg/L	

検査期間: 2025年04月16日 ~ 2025年04月23日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

検査成績書

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2500149-001 号

2025 年 04 月 23 日

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 靖洋

三重県津市河芸町上野328番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 水質検査業務委託

水道施設名	馬瀬浄水場	受付方法	収集
採水地点	島勝墓地	採水者	
採水年月日	2025年04月16日 10時00分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
気温	15.0℃	水温	16.0℃
遊離残留塩素	0.22 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	4.6	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.7	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.08	度	2度以下
26	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.15	mg/L	

検査期間: 2025年04月16日 ~ 2025年04月23日

《判定》

検査責任者

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査成績書

〒 519-3292

住所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏名 紀北町役場 様

業務名 水質検査業務委託



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2500149-003 号

2025 年 04 月 23 日

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 貴洋

三重県津市河芸町上野82-3番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7518

水道施設名	中里浄水場	受付方法	収集
採水地点	船津集会所	採水者	
採水年月日	2025年04月16日 09時20分	水源種別	深井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温 15.0℃	水温 16.0℃	遊離残留塩素 0.25 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	2.2	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.20	mg/L	

検査期間: 2025年04月16日 ~ 2025年04月23日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

検査成績書

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様

業務名 水質検査業務委託



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2500149-005 号

2025 年 04 月 23 日

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 清洋

三重県津市河芸町上野 322 番地 4

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7519

水道施設名	上里浄水場	受付方法	収集
採水地点	上里集会所	採水者	
採水年月日	2025年04月16日 09時40分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
気温	15.0℃	水温	16.5℃
遊離残留塩素	0.28 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	*****	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	*****	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	*****	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	*****	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	*****	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	*****	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	*****	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	*****	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	*****	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	*****	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	*****	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	*****	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	*****	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	*****	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	*****	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	*****	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	*****	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	*****	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	*****	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.5	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	*****	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	*****	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	*****	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	*****	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	*****	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	*****	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	*****	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	*****	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	*****	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	*****	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	*****	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	*****	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	*****	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	*****	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	*****	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブromクロロメタン	*****	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	*****	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.20	mg/L	

検査期間: 2025年04月16日 ~ 2025年04月23日

《判定》

検査責任者

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査成績書

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様

業務名 水質検査業務委託



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2500149-007 号

2025 年 04 月 23 日

一般財団法人 三重県環境保全センター

理事長 森 清洋

三重県津市河芸町上野625番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

水道施設名	便ノ山浄水場	受付方法	収集
採水地点	引本墓地	採水者	
採水年月日	2025年04月16日 10時30分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温 16.0℃	水温 13.0℃	遊離残留塩素 0.28 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	2.2	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.25	mg/L	

検査期間: 2025年04月16日 ~ 2025年04月23日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者