

## 汐ノ津呂排水機場建屋建築工事 質問事項に対する回答

NO.	質問事項	回答
1	<p>図面 A/01、特記仕様書 (1) 3 土工事</p> <p>埋戻し及び盛土はB種と記載されてますが現場の状況（柱状改良工事での空堀部分の残土が発生します）からD種の選択も必要と考えて宜しいでしょうか？</p>	<p>現場の状況に応じて、変更が必要な場合は協議により判断いたします。</p>
2	<p>図面 A/01、特記仕様書 (1) 2 仮設工事</p> <p>1. 工事現場仮囲いは鋼製仮囲いと記載されてますが他社土木工事（施行中）では5m程の防音シートが設置されています。工事設計書（紀北町）にも記載がないので高さ1.8mの工事用防護材（ガードフェンス）と考えて宜しいでしょうか？</p>	<p>鋼製仮囲い、防音シートの設置については計上しておりません。必要に応じて協議により判断いたします。</p>
3	<p>図面 A/07, 09, 11, 14 建具工事</p> <p>トップライト図からメーカーが判断できません。同等品での積算と考えて宜しいでしょうか？</p>	<p>同等品での積算と考えてよろしいです。</p>
4	<p>工事内訳書（建築）における（構内舗装工事）及び（撤去工事）の積算について、公共建築工事積算基準で積算できない工種及び箇所は土木工事積算基準による積算方法で宜しいでしょうか？</p> <p>また、（構内舗装工事）は施工現場条件により、小規模土工及び人力施工と思われますが変更対象と考えて宜しいでしょうか？</p>	<p>積算方法については、公共建築工事積算基準で積算できない工種及び箇所は土木工事積算基準による積算としてください。 構内舗装工事については、必要に応じて協議により判断いたします</p>

5	<p>質問期間について、三重県では一般競争入札実施要綱（質問書の提出及び回答書の閲覧等）により明記されていますが、紀北町工事における質問期間の要綱がどこに明記されているか教えていただけますか？</p> <p>当工事において質問期間が短いように思われます。今後、他工事において工事規模（価格等）に応じて質問期間を長くしていただくことは可能でしょうか？</p>	<p>質問期間についての明記は特に記載されている要綱等はございません。</p> <p>質問期間につきましては、今後、工事規模（価格等）に応じて適宜見直しを行ってまいります。</p>
---	--	--