

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「紀北町立西小学校 体育館」

NO	フロア	場所	備考	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	体育館	アリーナ	※無線調光	HF400X	水銀灯400W 高天井用照明	32	1	32
2	体育館	アリーナ	-	-	-	-	-	-
3	体育館	アリーナ	-	-	-	-	-	-
4	体育館	ステージ	※無線調光	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型 幅150mm	16	2	32
5	体育館	その他部屋 ・アリーナ	-	FL40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2
6	体育館	その他部屋 ・アリーナ	-	FL40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅170mm	3	1	3
7	体育館	その他部屋 ・アリーナ	-	FL40W*1灯	蛍光灯40W ウォールウォッシャー型 幅170mm	4	1	4
8	体育館	その他部屋 ・アリーナ	-	FL40*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	1	2
9	体育館	その他部屋 ・アリーナ	-	FL40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
10	体育館	その他部屋 ・アリーナ	-	FL20W	ブラケット 630*100	2	1	2
11	体育館	その他部屋 ・アリーナ	-	FL20W*5灯	蛍光灯20W 埋込型スクエア 幅630mm	2	5	10
12	体育館	その他部屋 ・アリーナ	-	FL20W*1灯	蛍光灯20W 誘導灯 B級・BL形	1	5	5
13	体育館	その他部屋 ・アリーナ	-	FL20W*1灯	蛍光灯20W 誘導灯 B級・BL形	6	1	6

LED照明					
交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束（1 m）	1本・台あたり 消費電力 （w）	本・台数
器具交換	高天井照明 メタハラ400W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	20,000	99.0	32
器具交換	高天井用照明 HX-R 防球ガード 全面ガード	-	-	-	32
器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光タイプ	昼白色	5,200	28.0	16
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	昼白色	4,000	22.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm	昼白色	1,900	11.0	3
器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	昼白色	1,900	11.0	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,000	11.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	昼白色	2,000	11.0	2
器具交換	20形ブラケット 壁面取付型	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	10
器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面(左入型)	-		3.0	1
器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面(左入型)	-		3.0	6

※体育館の天井高は10.0mである為、足場作業費用を見込むこと。